


№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Базове розрахункове споживання ТЕ при нормованих умовах	Фактичне виміряне споживання ТЕ на опалення	Базове розрахункове споживання ТЕ на опалення при нормованих умовах	Споживання ТЕ на опалення після впровадження термомодернізації	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (фактичне виміряне)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
		м2	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік
Житлові будинки									
1	вул. Кримська, 120	2 982	721 969	394 629	465 755	132 664	132	163	45
2	вул. 49 ХГД, 49	8 624	1 365 798	745 913	878 881	347 511	86	102	40
3	пр. 200 - річчя Херсона, 30	5 968	1 389 619	554 751	689 324	234 806	93	116	39
4	вул. Ворошилова, 23	8 784	2 032 735	1 047 363	1 133 403	347 511	119	129	40
5	вул. 49 ХГД, 4	6 309	1 324 137	500 544	657 232	196 112	79	104	31
6	вул. Карбишева, 34	23 378	3 795 967	2 056 265	2 389 610	884 714	88	102	38
7	пр. 200 - річчя Херсона, 26	7 641	1 367 042	713 675	891 292	322 907	93	117	42
8	вул. Лугова, 33	14 794	2 805 771	1 286 871	1 444 821	570 876	87	98	39
9	вул. Будьонного, 16 к.3	4 551	967 147	430 310	597 746	175 078	95	131	39
10	вул. Безроднього, 39 к.1	4 222	796 005	391 030	450 478	138 657	93	107	33
Усього			16 566 190	8 121 351	9 598 542	3 350 836			
Бюджетні установи									
1	ДНЗ № 30	1 948	500 924	452 895	464 980	127 485	232	239	65
2	ЗОШ № 11	4 714	908 301	785 013	872 296	399 049	167	185	85
3	ЗОШ № 31	5 324	806 143	647 151	740 201	327 708	122	139	62
4	ЗОШ № 53	4 714	879 150	739 680	843 145	383 809	157	179	81
5	Пологовий будинок	4 688	1 032 809	713 152	692 531	293 152	152	148	63
Усього			4 127 327,0	3 337 891,4	3 613 153,0	1 531 203,0			
ВЗАГАЛІ			20 693 517,0	11 459 242,7	13 211 695,0	4 882 039,0			

№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Питомі тепловитрати будівлі до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі після термомодернізації	Економія енергії	Інвестиційні витрати	Економія грошових коштів (по тарифам 2014 р.)	Строк окупності	Економія ТЕ
		м2	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/рік	тис. грн	тис. грн	років	%
Житлові будинки									
1	вул. Кримська, 120	2 982	239	121	353 000	3 360	459	7,3	73
2	вул. 49 ХГД, 49	8 624	158	97	566 717	6 631	737	9,0	64
3	пр. 200 - річчя Херсона, 30	5 968	233	157	465 720	5 543	605	9,2	68
4	вул. Ворошилова, 23	8 784	231	142	785 892	7 386	1 022	7,2	69
5	вул. 49 ХГД, 4	6 309	210	137	461 120	4 560	599	7,6	70
6	вул. Карбишева, 34	23 378	162	98	1 504 895	17 493	1 956	8,9	63
7	пр. 200 - річчя Херсона, 26	7 641	179	105	568 385	6 237	739	8,4	64
8	вул. Лугова, 33	14 794	190	131	873 945	10 303	1 136	9,1	60
9	вул. Будьонного, 16 к.3	4 551	213	120	422 668	3 139	549	5,7	71
10	вул. Безроднього, 39 к.1	4 222	189	115	311 821	3 070	405	7,6	69
Усього			2 004	1 221	6 314 163	67 722	8 208		
Бюджетні установи									
1	ДНЗ № 30	1 948	257	84	337 494	1 943	479	4,1	73
2	ЗОШ № 11	4 714	193	92	473 246	4 837	672	7,2	54
3	ЗОШ № 31	5 324	151	74	412 494	5 333	586	9,1	56
4	ЗОШ № 53	4 714	186	89	463 251	5 109	658	7,8	55
5	Пологовий будинок	4 688	220	135	399 380	5 167	567	9,1	58
Усього					2 085 865	22 389	2 962		
ВЗАГАЛІ					8 400 028,0	90 111,0	11 170,3		

Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
вул. Кримська, 120	163	45
вул. Будионного, 16 к.3	131	39
вул. Ворошилова, 23	129	40
пр. 200 - річчя Херсона, 26	117	42
пр. 200 - річчя Херсона, 30	116	39
вул. Безроднього, 39 к.1	107	33
вул. 49 ХГД, 4	104	31
вул. Карбишева, 34	102	38
вул. 49 ХГД, 49	102	40
вул. Лугова, 33	98	39



Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
ДНЗ № 30	239	65
ЗОШ № 11	185	85
ЗОШ № 53	179	81
Пологовий будинок	148	63
ЗОШ № 31	139	62

